



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района

653000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, д. 28, тел/факс 8(3846)61-15-50,

E-Mail: oogpn9@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Киселевска

653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, пр.Шахтеров,28, тел/факс 8(3846) 61-15-50

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Киселевск

(место составления предписания)

“ 19 ” апреля 20 21 г.

(дата составления предписания)

Предписания

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№48/1/31

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Киселевского городского округа Детский сад № 47 «Теремок» комбинированного вида

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 48 от 26 марта 2021 главного государственного инспектора Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Малютина А.В., проведена **плановая, выездная** проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского округа Детский сад № 47 «Теремок» комбинированного вида государственным инспектором Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору Яворовским Евгением Владимировичем по адресу: 652707, Кемеровская область – Кузбасс, г. Киселевск, ул. Макарова, дом 27.

При проведении проверки присутствовали

заведующий Детского сада 47 Дёмочкина Людмила Анатольевна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система противопожарной защиты в случае возникновения пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание въездных ворот, установленных на проездах к зданию детского сада, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при	Основание: ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 71 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).	01.11.2021	

<p>организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г Прокопьевского и Киселевского городских округов, Прокопьевского муниципального округа по пожарному надзору



«19» апреля 2021 (Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)

Яворовский Е.В.
(подпись)

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):
заведующий Детского сада 47 Дёмочкина Людмила Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«19» 04 20 21 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)