

АКТ

**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2023-2024 учебного году
составлен «30» июня 2023 года**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Киселевского городского округа
детский сад № 47 «Теремок» комбинированного вида, 1978 г.**
(полное наименование организации, год постройки)

управление образования Киселевского городского округа
(учредитель организации)

652707, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Макарова, 27
(юридический адрес, физический адрес организации)

заведующий Демочкина Людмила Анатольевна, 8-905-068-71-18, (838464)2-77-31
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования Киселевского городского округа от 16 июня 2023 г. № 639 в период с «16 июня» по «10» августа 2023 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии:

заведующий Детским садом 47 Демочкина Л.А.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

старший воспитатель Детского сада 47 Борисова Н.В.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник управления образования Киселевского городского округа Теплова Е.В.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

главный специалист общего отдела управления образования Киселевского городского округа Безменов Т.А.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

врио начальника Киселевского филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области - Кузбассу» Большаков В.Г. (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник Отдела МВД России по городу Киселевску Рознер А.Е. (по согласованию);
(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель Киселевской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Ходова Е.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество)

внештатный инспектор по охране труда Рьянова О.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского округа детского сада № 47 «Теремок» комбинированного вида (Детский сад 47) к новому 2023-2024 учебному году (далее – организация).

I. Основные результаты приемки.

В ходе приемки установлено:

1. **Учредительные документы** юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Киселевского городского округа детского сада № 47 «Теремок» комбинированного вида от «09» ноября 2020 года, регистрационный номер 2204200716014;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» октября 2013 г. № 42 АД 495743, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя;

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» октября 2013 г. № 42 АД 495744 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство об аккредитации организации выдано нет

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «04» февраля 2014 г., серия 42ЛО1, № 0000354, регистрационный номер 14270, выдана государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия лицензии - бессрочно.

2. **Паспорт безопасности организации** от «23» июня 2022 года, оформлен.

Акт обследования и категорирования организации от «05» мая 2022 года, оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «13» февраля 2023 г., оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 0,

б) текущих ремонтов 0,

в) иных видов ремонта на внутри объектах образовательной организации: косметический ремонт внутри всего здания: побелка, покраска.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **вид образования - общее образование; уровень образования – дошкольное образование**

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – **105** человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - **88** человек, в том числе **0** человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов – **26** человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - **26** человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего – **5**; количество обучающихся - **88** человек;

ж) наличие образовательных программ - **имеются**;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеются**;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - **12** человек **92.3**%;

административно-хозяйственных работников - **1** человек **100**%;

учебно-вспомогательных работников – **7** человек **100** %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – **8** человек **100** %;

к) наличие плана работы организации на 20**23**-20**24** учебный год- **имеется**.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (**не оборудованы**) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые комнаты		5	100%	имеется	имеется	имеется, удов.	да	
2.	Спальные комнаты		2	100%	имеется	имеется	имеется, удов	да	
3.	Туалетные комнаты		6	100%	имеется	имеется	имеется, удов	да	
4.	Приемные комнаты		5	100%	имеется	имеется	имеется, удов	да	
5.	Кабинет заведующего		1	100%	имеется	имеется	имеется, удов	да	
6.	Методический кабинет		1	100%	имеется	имеется	имеется, удов.	да	
7.	Логопедическ. кабинет		1	100%	имеется	имеется	имеется, удов	да	
8.	Музыкальный зал		1	100%	имеется	имеется	имеется, удов	да	
9.	Физкультурный зал		1	100%	имеется	имеется	имеется, удов	да	
10.	Кабинет делопроизводителя		1	100%	имеется	имеется	имеется, удов	да	
11.	Медицинский кабинет		1	100%	имеется	имеется	имеется, удов	да	
12.	Кабинет завхоза								
13.	Продуктовый склад		2	100%	имеется	имеется	имеется, удов	да	
14.	Прачечная		1	100%	имеется	имеется	имеется, удов.	да	
15.	Пищеблок (кухня)		1	100%	имеется	имеется	имеется, удов	да	

б) наличие, характеристика и обеспеченность объектов образовательной сферы:
 общее количество компьютерной техники - 1 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

- обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное;**

- обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное;**

- сведения о книжном фонде библиотеки организации:

научно-педагогическая и методическая литература – **имеется;**

в) наличие, характеристика и обеспеченность объектов культурно-социальной, спортивной сферы:

физкультурный зал – **имеется** , приспособлен (**типовое помещение**), емкость – **25** человек, состояние – **удовлетворительное.**

Требования техники безопасности при проведении занятий в физкультурном зале **соблюдаются;**

(соблюдаются, не соблюдаются)

тренажерный зал – **не имеется;**

бассейн – **не имеется;**

наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем- **имеются , обеспечивает** проведение занятий, его состояние **удовлетворительное** ,

акт-разрешение на использование каждой единицы спортивного оборудования в образовательном процессе от «01» июня 2023 г. № 1, комиссия Детского сада 47,
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

акт-разрешение на проведение занятий в спортивном зале, от «01» июня 2023 г. № 1, комиссия Детского сада 47;
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

музыкальный зал – **имеется**, приспособлен (**типовое помещение**), емкость – **25** человек, состояние – **удовлетворительное**;

музей – **не имеется**.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – **удовлетворительное** (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - **5372 га**;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеется, соответствует**
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

7. Медицинское обслуживание в организации **организовано**
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **штатным** медицинским персоналом в количестве **1** человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медицинская сестра	Осуществление доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии	1.0	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** (не оформлена) от **«22» ноября 2011** г, серия **ФС № 0000924**, регистрационный номер **ФС-42-01-001894**;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется**, приспособлен (**типовое помещение**), емкость – **5** человек, состояние – **удовлетворительное**;

1 логопедический кабинет – **имеется**, приспособлены (**типовое помещение**), емкость – **5** человек, состояние – **удовлетворительное**;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется;

изолятор – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека,
состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

8. Питание обучающихся – организовано:

а) питание организовано 100%, в 5 обеденных зонах на 25 посадочных мест.
(количество столовых)

Буфет не имеется. (имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 1 детей, что составляет 1 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов по заключенным договорам:
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
договора на поставку продуктов питания: № 39/47 от 01.04.2023 г. ИП Тунгусов А.А., 41/47 от 01.04.2023 г. ИП Бабенко, 30/47 от 01.04.2023 г. ООО «Лидер» , 112/47 от 01.04.2023 г. ООО «АД – СЕРВИС», 12/47 от 01.04.2023 г. ООО Караван, 34/47 от 01.04.2023 г. ИП Арефин А.А., 12/47 от 01.04.2023 г. ООО «Агро», 65/47 от 01.04.2023 г. ИП Сафаров, 16/47 от 01.04.2023 г. ООО «Сладкий выбор», 11/47 от 01.04.2023 г. ООО «Новосафоновский хлебокомбинат»

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются,
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует**.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное**;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется**;

(имеется, не имеется)

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации и согласованное территориальным органом Роспотребнадзора **имеется**;

к) питьевой режим обучающихся **организован, кипячение каждые 3 часа**

(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется, договор 121/Б-23 от 09.01.2023 г.**

(имеется, не имеется), (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации - **не организовано**;

(организовано, не организовано)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**;

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется **сторожами, вневедомственной охраной** (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе **1** сотрудников в смену. Ежедневная охрана **осуществляется сотрудниками в составе 1 человек**. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Киселевским филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области-Кузбассу» договор № 115-47 от 30.12.2022 г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

в) системой охранной сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения Росгвардии, МВД (частной охранной организацией) **не оборудована**;

(оборудованы, не оборудованы)

б) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты **оборудованы**;

(оборудованы, не оборудованы)

архиватор записи **2 месяца**

г) прямая связь с Росгвардией, МВД (частной охранной организацией) организована с использованием кнопки экстренного вызова;

кнопка экстренного вызова, Киселевский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области- Кузбассу»

(кнопка экстренного вызова, указать с какой организацией; при отсутствие кнопки - указать причину)

д) территория организации ограждена

полностью

(полностью, частично, не требуется – указать причину)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **соответствует** нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в **2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,**

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности **выполняются**

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**. В организации установлена **АПС**, (тип (вид) пожарной сигнализации), обеспечивающая **звуковое извещение о пожаре**.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в **исправном состоянии;**

(исправна, неисправна)

Акт последней проверки работоспособности пожарной сигнализации **№ 3 от 05.06.2023 г.**

(номер, дата)

г) система передачи извещений о пожаре в пожарную часть **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

д) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и

имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны**. Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены;**

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась.** Вывод на основании заключения от **17.05.2021 г.** выданного **ООО «ЖС Компания», соответствует нормам;**

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано.**

(организовано, не организовано)

В ходе проверки **не выявлены** нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены.**

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется **теплоцентральное,**
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние **удовлетворительное.** (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **проведена** (проведена, не проведена)

« » 2023 г., Акт выполненных работ.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Промывка системы отопления **проведена.**

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **естественная, на пищеблоке - приточная**
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизовано.**

15.1. Наличие приборов учета водоснабжения **имеется, исправный.**
(имеется, не имеется, исправный, не исправный)

16. Водоотведение **централизованное.**

17. Электроснабжение

17.1 Наличие приборов учета электроснабжения **имеются, исправные.**
(имеется, не имеется, исправный, не исправный)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Киселевского городского округа детский сад № 47 «Теремок» комбинированного вида к новому 2023-2024 учебному году готов.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____



Л.А. Демочкина
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____

Н.В. Борисова
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____

Е.В. Теплова
(инициалы, фамилия)

Т.А. Безменова
(инициалы, фамилия)

В.Г. Большаков
(инициалы, фамилия)

А.Е. Рознер
(инициалы, фамилия)

Е.Н. Ходова
(инициалы, фамилия)

О.В. Рьянова
(инициалы, фамилия)



АКТ

О готовности системы теплоснабжения абонента

14.07 2023г.

г. Киселевск

Мы ниже подписавшиеся, представитель теплоснабжающей

организации ИП "Исток" инженер ТИ Хадучева Я.Р. Винтер А.С.

Представитель эксплуатирующей

организации заведующая д/сада №47 Демочкина М.В.

Представитель, выполняющий ремонтные

работы -

Произвели обследование подготовленных к зиме систем теплоснабжения

здания расположенного по адресу: ул. Макарова, 27Отапливаемого от котельной № 34(47П)

На основании письма «О подготовке к отопительному сезону» при подготовке систем теплоснабжения выполнены следующие работы:

1. По ИПТ установка вводных задвижек установлено
Задвижки на ответвлении установлено
Грязевики на подающем и обратном трубопроводе установлено
Контрольно-измерительные приборы манометры, термометры
2. ИПТ расположен в подвальном помещении
3. Трубопроводы на вводе (в подвале, приямке) изолированы
Вводные отверстия из канала заделано
4. В открытых системах теплоснабжения врезка на горячей воде 3х трубная система теплоснабжения
5. Ревизия арматуры в ИПТ произведена
По стоякам произведена
6. Установка для аварийного сброса сбросовые вентиля
7. Устройство для развоздушивания сбросовые вентиля
8. Участки труб с хомутами -
9. Изоляция трубопроводов произведена
10. Ликвидация кранов СО -
Смешивание -
Переток -
Перекрышки -
11. Остекление лестничных площадок 2х рядное
Отопление лестничных клеток конвектора
Двойные закрывающиеся двери 2ле
12. Промывка системы отопления произведена в 2023г.
Капитальный ремонт частичная замена с/о в 2023г.
13. Приборы отопления конвектора, радиатора

На основании проведенной проверки делается заключение, что здание д/сада №47 готово к отопительному сезону 2023-2024г.

Подписи:

Винтер
Винтер

Хадучева Я.Р.
Винтер А.С.
Демочкина М.В.

АКТ

НА ПРОМЫВКУ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

система отопления

Смонтированной в _____

Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Макарова 27

Киселевский городской округ

07.07.2023г.

Комиссия в составе представителей:

1. Представитель теплоснабжающей организации - инженер ТИ МП «ИСТОК» Винтер А.С.
2. Представитель абонента - заведующая Детским садом 47 Демочкина Л.А.
3. Представитель монтажной (строительной) организации - директор ООО «ОЛИМП» Граб Е.Н.

Составили настоящий акт о том, что произведена промывка инженерных систем отопления Детского сада 47 по адресу: улица Макарова 27

Промывка произведена холодной водой, в течении 180 мин.

Признаков загрязнения внутренних поверхностей не обнаружено.

Представитель ТСО Винтера Винтер А.С.

Представитель абонента Демочкина Демочкина Л.А.

Представитель монтажной организации Граб Граб Е.Н.

АКТ
ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ИЛИ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО
ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

система отопления

Смонтированной в _____
Кемеровская обл., г. Киселевск, ул. Макарова 27

Киселевский городской округ

07.07.2023г.

Комиссия в составе представителей:

1. Представитель теплоснабжающей организации - инженер ТИ МП «ИСТОК»
Винтер А.С.
2. Представитель абонента - заведующая Детским садом 47 Демочкина Л.А.
3. Представитель монтажной (строительной) организации - директор ООО
«ОЛИМП» Граб Е.Н.

Произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о
нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту _____
2. Испытание произведено гидростатическим методом.
Давление 0,6 Мпа (6 кг/см²) в течении 10 мин.
3. Падение давления составило 0 Мпа (0 кг/см²)
4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных
швах,резбовых соединений, отопительных приборах, на поверхности труб,

арма

туры и утечки воды через водораборную арматуру и т.п. - не обнаружено
(не нужное зачеркнуть).

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии проектной документацией,
действующими
техническими условиями, стандартами, строительными нормами и
правилами
производства и приемки работ.

Представитель ТСО Винтер Винтер А.С.

Представитель абонента Демочкина Демочкина Л.А.

Представитель монтажной организации Граб Граб Е.Н.

